

INSTALLATION INSTRUCTIONS / DIRECTIVES
INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING.

WARNING

- TO AVOID FIRE, SHOCK OR DEATH: TURN OFF POWER SUPPLYING THIS EQUIPMENT, AND CONFIRM POWER IS OFF, before installing, removing or servicing this equipment.
- The GFCI will not protect a person against a line to line shock hazard.
- This equipment MUST BE installed and serviced by an electrician.
- Replace all doors and covers before connecting power to this equipment.
- To be installed and/or used in accordance with electrical codes and regulations.
- To be used in permanently installed and listed enclosures only.
- Install only on a single phase 120/240 VAC grounded system in a residential application.
- Do not ground neutral on the load side of the AFCI/GFCI.
- DO NOT reverse-feed or back-wire. DO NOT perform a megger or a high voltage test with the breaker in place. Remove the breaker prior to high-pot testing of the circuit.
- To reduce false tripping, do not connect to swimming pool equipment installed prior to the adoption of the 1965 National Electrical Code.

SAFETY INSTRUCTIONS

- DO NOT install this branch circuit AFCI/GFCI breaker on a circuit that powers life support equipment because if the AFCI/GFCI trips it will shut down the equipment.

FCC STATEMENT

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

IC STATEMENT

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Patents covering this product, if any, can be found on Leviton.com/patents.

For Technical Assistance Call: 1-800-824-3005 (USA Only) or 1-800-405-5320 (Canada Only) www.leviton.com

IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ
LIRE TOUTES LES DIRECTIVES AVANT D'UTILISER.

AVERTISSEMENT

- POUR ÉVITER LES RISQUES D'INCENDIE, DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE OU D'ÉLECTROCUTION, SECTIONNER LE COURANT QUI ALIMENTE LE PRODUIT DÉCRIT AUX PRÉSENTES ET S'ASSURER QU'IL EST BIEN COUPÉ, avant de procéder à l'installation, à l'entretien ou au retrait de ce dernier.
- Le DDFT n'offre aucune protection aux personnes contre les risques de décharge ligne à ligne.
- L'installation et l'entretien DOIVENT ÊTRE faits par un électricien.
- Toutes les portes et tous les couvercles qui abritent le disjoncteur doivent être fermés avant de le connecter à l'alimentation.
- Le produit doit être installé et utilisé conformément aux codes de l'électricité en vigueur.
- Le produit décrit aux présentes ne peut être installé que dans des boîtiers homologués, installés de manière permanente.
- Le produit décrit aux présentes ne peut être installé que dans un système résidentiel monophasé et mis à la terre de 120/240 V c.a.
- Ne pas mettre le neutre à la terre du côté charge du DDAA/DDFT.
- NE PAS inverser l'alimentation ou raccorder par l'arrière. Retirer le avant d'effectuer toute mesure de la résistance d'isolement (Megger) ou tout autre test à tension élevée sur le circuit.
- Pour réduire les déclenchements indésirables, ne pas raccorder le produit décrit aux présentes à un circuit alimentant de l'équipement de piscine installé avant l'adoption de l'édition de 1965 du National Electrical Code américain.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- NE PAS installer le DDAA/DDFT sur un circuit qui alimente de l'équipement de survie parce qu'en cas de déclenchement, ce circuit sera coupé.

DÉCLARATION DE LA FCC

Cet équipement a fait l'objet de tests et a été jugé conforme aux normes en matière de dispositifs numériques de classe B, en vertu de la partie 15 des règlements de la FCC, et conforme aux normes en matière de brouillage (NMB) préjudiciable en vertu de la réglementation du ministère canadien des Communications. Ces normes ont été élaborées dans le but d'assurer une protection raisonnable contre le brouillage préjudiciable quand l'équipement est utilisé en milieu résidentiel. Cet équipement génère, utilise et peut irradier de l'énergie haute fréquence; s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux directives, il peut engendrer des perturbations susceptibles de brouiller les radiocommunications. Il est cependant impossible de garantir l'absence de telles perturbations dans une installation donnée. Si cet équipement est source de parasites au niveau des récepteurs radio ou des téléviseurs, ce qu'on peut déterminer en le mettant sous et hors tension, on recommande à l'utilisateur de rectifier la situation en adoptant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice;
- augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur;
- brancher l'équipement à une prise sur un circuit autre que celui où est branché le récepteur;
- consulter le détaillant ou un technicien expérimenté en matière de radios ou de téléviseurs.

DÉCLARATION IC

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Les brevets associés au produit décrit aux présentes, le cas échéant, se trouvent à l'adresse leviton.com/patents.

Ligne d'assistance technique : 1-800-405-5320 (Canada seulement) www.leviton.com

MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD
LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USARLO.

ADVERTENCIAS

- PARA EVITAR FUEGO, DESCARGA ELÉCTRICA O MUERTE, ¡INTERRUMPA EL PASO DE ENERGÍA mediante el interruptor de circuito o fusible y pruebe que la energía esté desconectada antes de instalar, sacarlo o hacer mantenimiento a este equipo!
- El ICFT no protegerá a la persona de una descarga eléctrica de línea a línea.
- Este equipo DEBE ser instalado y mantenido por un electricista.
- Reemplace todas las puertas y cubiertas antes de conectar la energía a este equipo.
- Para instalarse y/o usarse de acuerdo con los códigos eléctricos y normas apropiadas.
- Para ser usado sólo en cajas listadas e instaladas permanentemente.
- Instálelo en una aplicación residencial sólo en un sistema a tierra de una fase sencilla de 120/240VCA.
- No conecte el neutro a tierra en el lado de la carga del ICFA/ICFT.
- No invierta la alimentación o cableado posterior. No haga un megohmetro o prueba de alto voltaje con el lugar del interruptor. Retire el interruptor antes de hacer una prueba de alta potencia en el circuito.
- Para reducir una activación no deseada, no conecte el interruptor de circuito a un equipo de una piscina instalada antes de la adopción del Código Eléctrico Nacional (NEC) de 1965.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- NO instale el interruptor de circuito derivado ICFA/ICFT en un circuito que da energía a un equipo para mantener la vida porque si el ICFA/ICFT se dispara puede apagar el equipo.

DECLARACIÓN DE LA FCC

Este equipo ha sido probado y encontrado que cumple con los límites de un producto Digital Clase B, y cumple con el artículo 15 de las reglas FCC. Estos límites están diseñados para dar protección razonable contra interferencia dañina en instalaciones residenciales. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radio frecuencia y si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones puede causar interferencia dañina a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía que no ocurra interferencia en una instalación particular. Si este equipo causa interferencia a la recepción de radio o televisión, la cual se puede determinar APAGANDO O ENCENDIENDO el equipo, el usuario puede tratar de corregir la interferencia con una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena de recepción.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo en un contacto en un circuito diferente al del receptor.
- Para ayuda consulte con el vendedor o técnico con experiencia en radio/televisión.

DECLARACIÓN DE IC

Este producto cumple con el estándar(es) RSS exento de licencia de la Industria de Canadá. La operación está sujeta a dos condiciones: (1) Este producto no debe causar interferencia dañina, y (2) Este producto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que puede causar una operación no deseada.

Las patentes que cubren este producto, si las hay, pueden encontrarse en Leviton.com/patents.

Para Asistencia Técnica llame al: 1-800-824-3005 (Sólo en EE.UU.) www.leviton.com

Scan this code with your cell phone camera to see the Getting Started Guide.

On peut accéder à un guide de démarrage rapide en scannant le code ci-dessous.

Escanee este código con la cámara de su teléfono celular para consultar la Guía de Inicio.



INSTALLATION INSTRUCTIONS - ENGLISH
Dual-Function AFCI/GFCI Branch Circuit Breaker

Visit my.leviton.com/pro to sign up for the My Leviton™ Pro Support Program.
INSTALLATION

WARNING: TO AVOID FIRE, SHOCK OR DEATH: TURN OFF POWER SUPPLYING THIS EQUIPMENT, AND CONFIRM POWER IS OFF, before installing, removing or servicing this equipment.

NOTE: DO NOT INSTALL AFCI, GFCI, AFCI/GFCI, OR GFPE CIRCUIT BREAKERS ON CIRCUITS WITH SHARED NEUTRALS. FALSE TRIPS WILL OCCUR

- Turn OFF all power to the panelboard by moving the handle of the main breaker to OFF position (see fig. 1). NOTE: If installing the AFCI/GFCI breaker in a sub-panel turn power OFF from the breaker located in the main panel.
- Remove panel cover (if necessary).
- Strip and connect the load power and load neutral conductors to appropriate terminal lugs. (see fig. 1 and the Terminations table). NOTE: THE LOAD NEUTRAL MUST BE CONNECTED TO THE LOAD NEUTRAL TERMINAL (B), NOT THE MAIN NEUTRAL TERMINAL (C).
- Place handle of the AFCI/GFCI branch circuit breaker to the OFF position (see fig. 2). NOTE: The circuit breaker CAN NOT be switched to the ON position until the installation is complete and power is supplied to the unit. NOTE: Leviton AFCI/GFCI branch circuit breakers contain a Reset Lockout feature that will prevent putting the breaker in the ON position if the AFCI/GFCI cannot pass its internal test, indicating that it may not be able to provide protection in the event of a ground fault.
- Place AFCI/GFCI branch circuit breaker into the panel as shown (see fig. 4).
- WARNING: Check all wiring and ensure all circuit breakers are installed in the proper position before energizing.
- Replace all doors and covers before turning ON power to this equipment.
- If installing 2nd Gen Smart Circuit Breakers, install the supplied "Remotely-operated circuit breakers" label in a location on the panel that is visible without removing the cover or deadfront.

IF INSTALLING A SMART CIRCUIT BREAKER, REFER TO THE "GETTING STARTED GUIDE" TO ENABLE ITS SMART FEATURES USING THE MY LEVITON APP.

TESTING INSTRUCTIONS

WARNING: Test monthly to ensure continued protection.

- Turn power OFF or unplug all loads downstream of the AFCI/GFCI branch circuit breaker.
- Turn power to the panelboard ON by moving the main breaker to the ON position (see fig 1). NOTE: If installed in a sub-panel restore power from the breaker located in the main panel.
- Place handle of the AFCI/GFCI branch circuit breaker to the OFF position (see fig. 2), then place the handle to the ON position (see fig. 3).
- If the AFCI/GFCI branch circuit breaker can be put into the ON position, and the handle window is green, it is working properly.
- If the AFCI/GFCI branch circuit breaker handle cannot be put into the ON position, recheck wiring and installation, or contact an electrician to make the repairs.

HANDLE OPERATION AND LED DIAGNOSTICS

Each circuit breaker's rocker handle window displays its operational status using an intuitive color scheme. In addition, LEDs indicate trip condition and are illuminated - even when the breaker is tripped - because the circuit breaker's electronics are powered from the line side instead of the load side, an industry first (see Handle operation and LED diagnostics table & fig. 5).

In the event that the circuit breaker trips move the handle to the OFF position and then to the ON position. If the circuit breaker will not reset or trips again turn OFF or unplug all loads downstream of the circuit breaker and try again. If the circuit breaker still will not reset contact an electrician to make repairs.

NOTE: Starting in the 2nd half of 2025 Leviton will add a new breaker feature that allows a user to view the last recorded arc fault or GFCI status while cycling power to the device via the rocker handle. When the handle is moved to the OFF position, the LED status corresponding to the last recorded arc or ground fault will display for approximately 15 seconds. If the handle is cycled to the ON position prior to the full 15 seconds, the LED status will revert to normal operating condition. If needed, the log of the last recorded fault status can be cleared by reinstalling the circuit breaker, or cycling power at the main circuit breaker.

Handle Window	"AF" LED	"GF" LED	"ON/OFF" LED	Device Status
Green	OFF	OFF	OFF	ON
Green	OFF	OFF	ON (solid)	Remote OFF
Red	OFF	OFF	OFF	Overload or short-circuit trip
Red	ON (solid)	OFF	OFF	Series arc-fault trip
Red	ON (blinking - 1 sec. delay)	OFF	OFF	Parallel arc-fault trip
Red	OFF	ON (solid)	OFF	Ground fault trip or Grounded Neutral
Red	ON (blinking - 0.1 sec. delay)	ON (blinking - 0.1 sec. delay)	OFF	Electronics self-test failure (breaker will be locked out and must be replaced)
Red	OFF	ON (blinking - 0.5 sec. delay)	OFF	Grounded Neutral
Red	OFF	ON (blinking - 3 sec. delay)	OFF	Neutral Miswired
White	OFF	OFF	OFF	Manual OFF

SAVE THESE INSTRUCTIONS
LIMITED PRODUCT WARRANTY

For Leviton's limited product warranty, go to www.leviton.com. For a printed copy of the warranty you may call 1-800-323-8920.

LEVITON®
PK-A3202-10-02-5J-W

Fig. 1: Main breaker ON/OFF position, terminal lugs A, B, C, Load Power (Brass Terminal), Load Neutral (Silver Terminal).

Fig. 2: Breaker handle OFF position, Hooks, Guides.

Fig. 3: Breaker handle ON position, Hooks, Guides.

Fig. 4: Align guides, Press.

Fig. 5: "GF" LED, "AF" LED, "ON" LED, "OFF" LED, Press until breaker snaps into place.

TERMINATIONS

Termination Point	Wire Material	Wire Gauge & Configuration	Strip Length	Torque
A (Load Phase, brass) B (Load Neutral, silver)	Copper	(1) #4 AWG - #8 AWG, Stranded	0.4 in.	45 in.-lbs
		(1) #10 AWG, Solid or Stranded		35 in.-lbs
		(2) #14 AWG - #10 AWG, Solid		
		(1) #12 AWG - #14 AWG, Solid or Stranded		25 in.-lbs.
		(2) #14 AWG or (2) #12 AWG, Stranded		
	Aluminum	(1) #4 AWG - #6 AWG, Stranded	0.5 in.	45 in.-lbs
		(1) #8 AWG, Stranded		35 in.-lbs
		(2) #12 AWG - #10 AWG, Solid		
		(1) #10 AWG - #12 AWG, Solid		25 in.-lbs.
		(2) #12 AWG or (2) #10 AWG, Solid		
C (Ground, Neutral & Equipment Ground Bar)	Copper / Aluminum	(1) #6 AWG - #4 AWG, Stranded	0.5 in.	35 in.-lbs
		(1) #8 AWG, Stranded		25 in.-lbs
		(1) #14 AWG - #10 AWG, Solid or Stranded		20 in.-lbs
		(2) #14 AWG - #10 AWG, Solid or Stranded		25 in.-lbs
		(1) #14 AWG and (1) #12 AWG, Solid		25 in.-lbs
	Copper	(1) #14 AWG and (1) #10 AWG, Solid or Stranded	0.5 in.	25 in.-lbs
		(1) #12 AWG and (1) #10 AWG, Solid		25 in.-lbs
		(2) #12 AWG - #10 AWG, Solid		20 in.-lbs
		(1) #12 AWG and (1) #10 AWG, Solid		20 in.-lbs
		(1) #12 AWG and (1) #10 AWG, Solid		20 in.-lbs

DIRECTIVES - FRANÇAIS

Disjoncteur de dérivation à protection contre les arcs électriques et les fuites à la terre (DDAA/DDFT)

Rendez-vous sur my.leviton.com/pro pour vous inscrire au programme de soutien My Leviton^{MD} Pro.

INSTALLATION

AVERTISSEMENT : POUR ÉVITER LES RISQUES D'INCENDIE, DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE OU D'ÉLECTROCUTION, COUPER LE COURANT QUI ALIMENTE CE DISPOSITIF ET S'ASSURER QU'IL LE SOIT avant de procéder à l'installation, à l'entretien ou au retrait de ce dernier.

REMARQUE : NE PAS INSTALLER DE DDAA, DE DDFT, DE DDAA/DDFT NI DE DPÉFT SUR DES CIRCUITS À NEUTRE PARTAGÉ. CELA POURRAIT PRODUIRE DES DÉCLENCHEMENTS INTÉPESTIFS.

- Couper complètement le courant qui alimente le panneau de branchement en mettant la manette du disjoncteur principal à OFF (*fig. 1*). **REMARQUE** : si le DDAA/DDFT doit être installé dans un sous-panneau, couper le courant à partir du disjoncteur qui se trouve sur le panneau principal.
- Retirer le couvercle du panneau (*au besoin*).
- Dénuder les conducteurs de charge (*neutre et alimentation*) et les raccorder aux bornes appropriées (*voir la figure 1 et le tableau RACCORDEMENTS*).
REMARQUE : LE NEUTRE DE CHARGE DOIT ÊTRE RACCORDÉ À LA BORNE DE NEUTRE DE CHARGE (B), ET NON À LA BORNE DE NEUTRE PRINCIPALE (C).
- Mettre le levier du DDAA/DDFT à la position OFF (*fig. 2*). **REMARQUE : NE PAS** mettre le disjoncteur à ON avant que l'installation soit terminée et que son alimentation ait été rétablie. **REMARQUE** : les DDAA/DDFT de dérivation de Leviton ont une fonction de verrouillage qui empêche de mettre leur levier à ON si leur mécanisme de vérification interne détecte la possibilité qu'ils ne puissent pas couper le courant en cas de fuites à la terre.
- Insérer le DDAA/DDFT dans le panneau de la manière illustrée (*fig. 4*).
- AVERTISSEMENT** : vérifier tout le câblage et s'assurer que tous les disjoncteurs sont à la bonne position avant de mettre le panneau sous tension.
- Fermer toutes les portes et tous les couvercles avant de mettre l'équipement sous tension.
- Si on installe des disjoncteurs intelligents de 2e génération, il faut poser l'étiquette fournie (Remotely-operated circuit breakers) sur le panneau à un endroit qu'on peut voir sans retirer le couvercle ou la cloison interne.

POUR ACTIVER LES FONCTIONS DES DISJONCTEURS LB1XX-DS VIA L'APPLICATION MY LEVITON, ON PEUT SE REPORTER AUX DIRECTIVES RELATIVES AU CONCENTRATEUR INTELLIGENT (LDATA).

PROCÉDURE DE VÉRIFICATION

AVERTISSEMENT : ce dispositif doit être testé tous les mois pour s'assurer qu'il offre toujours la protection voulue.

- Mettre toutes les charges en aval du DDAA/DDFT hors tension, ou les débrancher.
- Rétablir le courant qui alimente le panneau de branchement en mettant le disjoncteur principal à ON (*fig. 1*). **REMARQUE** : si le DDAA/DDFT est installé dans un sous-panneau, rétablir le courant à partir du disjoncteur qui se trouve sur le panneau principal.
- Mettre le levier du DDAA/DDFT à la position OFF (*fig. 2*), puis à la position ON (*fig. 3*).
- Si le levier du DDAA/DDFT peut être mis à la position ON, et si la fenêtre de ce levier est verte, le dispositif fonctionne bien.
- Si le levier du DDAA/DDFT ne peut pas être mis à la position ON, vérifier le câblage et l'installation, ou communiquer avec un électricien pour effectuer les réparations requises.

LEVIER ET TÉMOIN

La fenêtre du levier du DDAA/DDFT affiche l'état du dispositif au moyen de couleurs évocatrices. Des témoins s'allument en outre pour indiquer les déclenchements, et ce, même quand le courant a été coupé, parce que leurs circuits électroniques sont alimentés du côté ligne au lieu du côté charge, une première dans l'industrie (*voir la figure 5 et le tableau FONCTIONNEMENT DU LEVIER ET DES TÉMOINS*).

Si le disjoncteur se déclenche, mettre le levier à OFF, puis encore à ON. S'il ne se réarme pas, ou s'il se déclenche à nouveau, débrancher ou mettre toutes les charges en aval hors tension, et essayer de nouveau. Si le disjoncteur ne se réarme toujours pas, communiquer avec un électricien pour effectuer les réparations requises.
REMARQUE : À compter du second semestre 2025, les disjoncteurs de Leviton seront dotés d'une nouvelle fonction permettant à l'utilisateur de visualiser le dernier état d'amorçage d'arc ou de fuite à la terre enregistré tout en rétablissant l'alimentation du dispositif à l'aide de la manette à bascule. Lorsque la manette est placée en position OFF, le témoin d'état correspondant au dernier amorçage d'arc enregistré ou à la dernière fuite à la terre enregistrée s'affiche pendant environ 15 secondes. Si la manette est remise en position ON avant la fin des 15 secondes, le témoin d'état revient au fonctionnement normal. Si nécessaire, le journal du dernier état d'amorçage enregistré peut être effacé en réinstallant le disjoncteur ou en rétablissant le courant au niveau du disjoncteur principal.


Témoin du levier	TÉMOIN « AF »	TÉMOIN « GF »	TÉMOIN « ON/OFF »	État du dispositif
Vert	Éteint	Hors tension	Hors tension	SOUS TENSION
Vert	Éteint	Hors tension	Sous tension (allumé)	Télésurveillance désactivée
Rouge	Éteint	Hors tension	Hors tension	Surcharge ou court-circuit
Rouge	Allumé	Hors tension	Hors tension	Amorçage d'arc sériel
Rouge	Sous tension (clignotant à intervalles de 1 s)	Hors tension	Hors tension	Amorçage d'arc parallèle
Rouge	Éteint	Sous tension (allumé)	Hors tension	Fuite à la terre ou neutre mis à la terre
Rouge	Sous tension (clignotant à intervalles de 0,1 s)	Sous tension (clignotant à intervalles de 0,1 s)	Hors tension	Échec de l'autovérification (le DDAA/DDFT ne peut être remis à ON et doit être remplacé)
Rouge	Hors tension	Sous tension (clignotant à intervalles de 0,5 s)	Hors tension	Neutre mis à la terre
Rouge	Hors tension	Sous tension (clignotant à intervalles de 3 s)	Hors tension	Neutre mal raccordé
Blanc	Éteint	Hors tension	Hors tension	Mise hors tension manuelle

CONSERVER LES PRÉSENTES DIRECTIVES

GARANTIE LIMITÉE SUR LES PRODUITS

Pour consulter les garanties offertes par Leviton, on peut se rendre au www.leviton.com. Pour en obtenir des versions imprimées, il suffit de composer le 1-800-323-8920.

© 2025 Leviton Mfg. Co., Inc.



RACCORDEMENTS

Point de terminaison	Composition des fils	Calibres et configuration des fils	Longueur de dénudage	Couple de serrage des bornes
A (phase de charge, bornes laitonnées) B (neutre de charge, bornes argentées)	Cuivre	1 x 4-8 AWG (fils toronnés)	0,4 po	45 po-lb
		1 x 10 AWG (fils pleins ou toronnés)		35 po-lb
		2 x 14-10 AWG (fils pleins)	25 po-lb	
		1 x 12-14 AWG (fils pleins ou toronnés)		
	Aluminium	2 x 14 AWG ou 2 x 12 AWG (fils toronnés)	0,5 po	45 po-lb
		1 x 4-6 AWG (fils toronnés)		35 po-lb
		1 x 8 AWG (fils toronnés)		25 po-lb
		2 x 12-10 AWG (fils pleins)		25 po-lb
C (mise à la terre, neutre et barre de mise à la terre de l'équipement)	Cuivre/aluminium	1 x 6-4 AWG (fils toronnés)	0,5 po	35 po-lb
		1 x 8 AWG (fils toronnés)		25 po-lb
		1 x 14-10 AWG (fils pleins ou toronnés)		20 po-lb
		2 x 14-10 AWG (fils pleins ou toronnés)		25 po-lb
	Cuivre	1 x 14 AWG et 1 x 12 AWG (fils pleins)	0,5 po	25 po-lb
		1 x 14 AWG et 1 x 10 AWG (fils pleins ou toronnés)		25 po-lb
		1 x 12 AWG et 1 x 10 AWG (fils pleins)		25 po-lb
		2 x 12-10 AWG (fils pleins)		20 po-lb
	Aluminium	1 x 12 AWG et 1 x 10 AWG (fils pleins)		20 po-lb

LEA ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE INSTALAR - ESPAÑOL

Interruptor del circuito derivado ICFA/ICFT de doble función

Visite my.leviton.com/pro para registrarse en el Programa de Soporte Profesional My LevitonTM.

LEA ESTAS INSTRUCCIONES ANTED DE INSTALAR

ADVERTENCIA: PARA EVITAR FUEGO, DESCARGA ELÉCTRICA O MUERTE, ¡INTERRUMPA EL PASO DE ENERGÍA mediante el interruptor de circuito o fusible y pruebe que la energía esté desconectada antes de instalar, sacarlo o hacer mantenimiento!

NOTA: NO USE INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS DE CIRCUITOS DE TIPO ICFA, ICFT, ICFA/ICFT O FTPE EN CIRCUITOS QUE COMPARTAN CONEXIÓN A NEUTRO. PUEDEN OCURRRIR ACTIVACIONES EN FALSO

- DESCONECTE la energía del tablero de alimentación moviendo la manija del interruptor de circuito principal a la posición de APAGADO (*ver fig. 1*).
NOTA: Si está instalando un interruptor ICFA/ICFT en un sub-panel desconecte la energía en el interruptor ubicado en el panel principal.
- Saque la cubierta del panel (*si es necesario*).
- Pele y conecte los conductores de carga de energía y de neutro a las terminales apropiadas (*ver figura 1 y cuadro de Terminaciones*).
NOTA: EL NEUTRO DE LA CARGA DEBE CONECTARSE AL TERMINAL NEUTRO DE LA CARGA (B), NO AL TERMINAL NEUTRO PRINCIPAL (C).
- Coloque la manija del interruptor de circuito derivado ICFA/ICFT en la posición de APAGADO (*ver fig. 2*). **NOTA:** El la manija del interruptor de circuito **NO SE PUEDE** cambiar a la posición de ENCENDIDO hasta que la instalación esté terminada y que se esté suministrando energía a la unidad. **NOTA:** el interruptor de circuito derivado ICFA/ICFT de Leviton tienen un bloqueo de reinicio, que previene poner el interruptor en la posición de ENCENDIDO si el ICFA/ICFT no pasa su prueba interna, indicando que no es capaz de proporcionar protección en el caso de un falla a tierra.
- Coloque el interruptor de circuito derivado ICFA/ICFT en el panel como se muestra (*ver fig. 4*).
- ADVERTENCIA:** Revise todo el cableado y asegúrese de que todos los interruptores estén instalados en la posición correcta antes de energizar.
- Vuelva a colocar todas las puertas y cubiertas antes de conectar la electricidad a este equipo.
- Si instala interruptores de circuito inteligentes de 2ª generación, instale la etiqueta suministrada "Interruptores de circuito operados remotamente" en un lugar del panel que sea visible sin quitar la cubierta o el frente muerto.

PARA HABILITAR LAS CARACTERÍSTICAS SMART DEL INTERRUPTOR DE CIRCUITO LB1xx-DS UTILIZANDO LA APLICACIÓN (App) My Leviton, CONSULTE LAS INSTRUCCIONES DEL CONCENTRADOR SMART (LDATA).

INSTRUCCIONES DE PRUEBA

ADVERTENCIA: Pruebe mensualmente para asegurar una protección continua.

- APAGUE o desconecte todas las cargas del circuito derivado del interruptor ICFA/ICFT.
- ENCIENDA la carga del tablero moviendo el interruptor principal a la posición de ENCENDIDO (*ver fig. 1*). **NOTA:** Si se instala en un sub-panel restablezca la energía en el interruptor ubicado en el panel principal.
- Ponga la manija del interruptor del circuito derivado ICFA/ICFT en la posición de APAGADO (*ver fig. 2*), luego, ponga la manija en la posición de ENCENDIDO (*ver fig. 3*).
- Si el interruptor del circuito derivado ICFA/ICFT se puede poner en la posición de ENCENDIDO y la ventana de la manija es verde, está funcionando perfectamente.
- Si la manija del interruptor del circuito derivado ICFA/ICFT no se puede poner en la posición de ENCENDIDO, revise el cableado y la instalación, o póngase en contacto con un electricista para hacer la reparación.

OPERACIÓN DE LA MANIJA Y DIAGNÓSTICO DEL

Cada ventana de la manija de palanca del interruptor de circuito, muestra su estado operativo con un esquema intuitivo de color. Además, los DELs indican la condición de disparo y se iluminan - incluso cuando el interruptor se ha disparado - porque el interruptor de circuito de los electrónicos está alimentado del lado de la línea en lugar del lado de la carga, la primera del sector (*ver operación de la manija y la tabla de diagnóstico DEL y fig. 5*).

En el caso que el interruptor se dispare, mueva la manija a la posición de APAGADO y luego a la posición ENCENDIDO. Si el interruptor no reinicia o activa, APAGUE o desenchufe todas las cargas conectadas al interruptor de circuito y trate otra vez. Si el interruptor de circuito no reinicia, contacte con un electricista para hacer las reparaciones.


NOTA: A partir del segundo semestre de 2025, Leviton añadirá una nueva característica a sus interruptores de circuito que permitirá al usuario ver el último estado registrado de falla de arco o ICFT mientras se restablece la energía al dispositivo a través de la manija basculante. Cuando la manija se mueve a la posición de apagado (OFF), el estado del LED correspondiente a la última falla de arco o tierra registrada se mostrará durante aproximadamente 15 segundos. Si la manija se pone en la posición de encendido (ON) antes de los 15 segundos, el estado del LED volverá a la condición de funcionamiento normal. Si es necesario, el registro del último estado registrado de falla puede borrarse volviendo a instalar el interruptor de circuito, o reiniciando la alimentación en el interruptor principal del circuito.

Ventana de la Manija	LED "AF"	LED "GF"	LED "ENCENDIDO/ APAGADO"	Estado del Dispositivo
Verde	APAGADO	APAGADO	APAGADO	ENCENDIDO
Verde	APAGADO	APAGADO	ENCENDIDO (fijo)	APAGADO Remoto
Rojo	APAGADO	APAGADO	APAGADO	Sobrecarga o activación de cortocircuito
Rojo	ENCENDIDO (fijo)	APAGADO	APAGADO	Disparo por falla de arco en serie
Rojo	ENCENDIDO (parpadeando - retraso de 1 seg)	APAGADO	APAGADO	Disparo por falla de arco en paralelo
Rojo	APAGADO	ENCENDIDO (fijo)	APAGADO	Disparo por falla a tierra o neutro conectado a tierra
Rojo	ENCENDIDO (parpadeando - retraso de 0.1 seg)	ENCENDIDO (parpadeando - retraso de 0.1 seg)	APAGADO	Error de autocomprobación electrónica (el interruptor se bloqueará y deberá ser reemplazado)
Rojo	APAGADO	ENCENDIDO (parpadeando - retraso de 0.5 seg)	APAGADO	Neutro conectado a tierra
Rojo	APAGADO	ENCENDIDO (parpadeando - retraso de 3 seg)	APAGADO	Neutro mal cableado
Blanco	APAGADO	APAGADO	APAGADO	APAGADO Manual

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

GARANTÍA LIMITADA DEL PRODUCTO

Para la garantía limitada del producto de Leviton, vaya a www.leviton.com. Para obtener una copia impresa de la garantía le puede llamar al 1-800-323-8920.



TERMINACIONES

Punto de Terminación	Material del Cable	Calibre del Cable y Configuración	Longitud Pelada del Cable	Torque
A (Fase de la Carga, latón) B (Neutro de la Carga, plata)	Cobre	(1) #4 AWG - #8 AWG, Trenzado	1.01 cm (0.4 pulg.)	45 pulg-lbs
		(1) #10 AWG, Sólido o trenzado		35 pulg-lbs
		(2) #14 AWG - #10 AWG, Sólido		25 pulg-lbs
		(1) #12 AWG - #14 AWG, Sólido o Trenzado		
	Aluminio	(2) #14 AWG ó (2) #10 AWG, Trenzado	1.27 cm (0.5 pulg.)	45 pulg-lbs
		(1) #4 AWG - #6 AWG, Trenzado		35 pulg-lbs
		(1) #8 AWG, Trenzado		25 pulg-lbs
		(2) #12 AWG - #10 AWG, Sólido		
C Tierra, Neutro y Barra de Conexión a Tierra)	Cobre / Aluminio	(1) #4 AWG - #6 AWG, Trenzado	1.27 cm (0.5 pulg.)	35 pulg-lbs
		(1) #8 AWG, Trenzado		25 pulg-lbs
		(1) #14 AWG - #10 AWG, Sólido o Trenzado		20 pulg-lbs
		(2) #14 AWG - #10 AWG, Sólido o Trenzado		25 pulg-lbs
	Cobre	(1) #14 AWG y (1) #12 AWG, Sólido		25 pulg-lbs
		(1) #14 AWG y (1) #10 AWG, Sólido o Trenzado		25 pulg-lbs
		(1) #12 AWG y (1) AWG, Sólido		25 pulg-lbs
		(2) #12 AWG - #10 AWG, Sólido		20 pulg-lbs
	Aluminio	(1) #12 AWG y (1) #10 AWG, Sólido		20 pulg-lbs